

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: 7 846 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446600, Самарская обл, Нефтегорский р-н, Нефтегорск г, Нефтяников ул,
дом 1, тел.: +78467021039, e-mail: filial.nef@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513557



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области
в Нефтегорском районе»

И.И. Михайлова
МП 08.05.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-20/01790-26 от 08.05.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 6377015989 ОГРН
1126377000496)

2. Юридический адрес: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛЕКСЕЕВСКИЙ, С.П. АЛЕКСЕЕВКА, С АЛЕКСЕЕВКА, УЛ
СОВЕТСКАЯ, Д. 58

Фактический адрес: Самарская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевка, с Алексеевка, ул Советская, д. 58

3. Наименование образца испытаний: Скважина централизованного хозяйственно -питьевого водоснабжения

4. Место отбора: Самарская обл. м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевка, п Субботинский, скважина

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 04.05.2026 08:00 - 08:00

Ф.И.О., должность: Котов А.И. мастер МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.05.2026 10:55

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Воля. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №6 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 4 мая 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 63-01-20/01790-17-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования

ВОДЫ

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, Термостат электрический суховоздушный охлаждающий	5943
2	pH-метр/иономер, pH-метр/иономер ИТАН	0300769
3	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/НБ, Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/НБ	10757

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446600, Самарская обл, Нефтегорский р-н, Нефтегорск г, Нефтяников ул, дом 1
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 04.05.2026 11:00
дата начала испытаний 04.05.2026 11:10, дата окончания испытаний 08.05.2026 11:47

№ п.п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7

Ответственный за оформление протокола:

Е.В. Старухина, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-20/01790-26 от 08.05.2026