

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1
Телефон, Факс: (846 70) 2-18-07
ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 637732005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр
аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области
в Нефтегорском районе»

Н.И. Михайлова

«01» октября 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3499 от 01.10.2020г.

Код образца (пробы): 56471.01.01.09.20.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальная служба муниципального района
Алексеевский Самарской области"

2.1 Юридический адрес:

446640, Самарская обл, Алексеевский, Алексеевка, Советская, дом № 58

3. Изготовитель*:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальная служба муниципального района
Алексеевский Самарской области"

3.1 Юридический адрес*:

446640, Самарская обл, Алексеевский, Алексеевка, Советская, дом № 58

3.2. Фактический адрес*:

446640, Самарская обл, Алексеевский, Алексеевка, Советская, дом № 58

3.3 Дата и время изготовления *

01.09.2020

3.4 Поставщик*: МУП ЖКХ с.Алексеевка

МУП ЖКХ с.Алексеевка

Юридический адрес*: 446640, Самарская обл, Алексеевский, Алексеевка, Советская, дом № 58

446640, Самарская обл, Алексеевский, Алексеевка, Советская, дом № 58

Фактический адрес*: п. Ленинградский, ул. Центральная, 19

п. Ленинградский, ул. Центральная, 19

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

01.09.2020 8 час 0 мин

5. Дата получения образца (пробы):

01.09.2020

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

*Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без
письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 3499 от 01.10.2020

Стр. 1 из 2

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №2 от 09.01.2020 Отбор проб на объекте: п. Ленинградский, ул. Центральная, 19 Акт отбора образцов (проб) от 01.09.2020

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Котов А.И. мастер водоснабжения

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер : от 04.09.2020			
Даты проведения: 01.09.2020 - 04.09.2020			
ОМЧ	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кашицына М. В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 3499 от 01.10.2020

Стр 2 из 2