

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1

Телефон/Факс: (846 70) 2-18-07

ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/637732005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц «13» июля 2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:  
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области  
в Нефтегорском районе»

Н.И. Михайлова

«09» декабря 2020 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4508 от 09.12.2020г.**

**Код образца (пробы):** 78757.01.24.11.20.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая централизованного водоснабжения

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальная служба муниципального района Алексеевский Самарской области"

**2.1 Юридический адрес:**

446640, Самарская обл, Алексеевский, Алексеевка, Советская, дом № 58

**3. Изготовитель\*:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальная служба муниципального района Алексеевский Самарской области"

**3.1 Юридический адрес\*:**

446640, Самарская обл, Алексеевский, Алексеевка, Советская, дом № 58

**3.2 Фактический адрес\*:**

446640, Самарская обл, Алексеевский, Алексеевка, Советская, дом № 58

**3.3 Дата и время изготовления \***

24.11.2020

**3.4 Поставщик\*:**

МУП ЖКХ с.Алексеевка

МУП ЖКХ с.Алексеевка

**Юридический адрес\*:**

446640, Самарская обл, Алексеевский, Алексеевка, Советская, дом № 58

446640, Самарская обл, Алексеевский, Алексеевка, Советская, дом № 58

**Фактический адрес\*:**

п.Ильичевский, ул.Промышленная, 3

п.Ильичевский, ул.Промышленная, 3

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

24.11.2020 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

24.11.2020 г.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

*Протокол № 4508 от 09.12.2020*

*Стр.1 из 2*

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №2 от 09.01.2020 Отбор проб на объекте: п.Ильичевский, ул. Промышленная, 3 Акт отбора образцов (проб) от 24.11.2020

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Котов А.И. мастер водоснабжения ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

| Определяемые показатели  | Результаты испытаний ± характеристика погрешности<br>**(неопределенности) | Ед. изм.     | НД на методы испытаний |
|--|---|--------------|------------------------|
| <b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>                     |   |              |                        |
| Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1 |   |              |                        |
| Даты проведения: 24.11.2020 - 27.11.2020                             |   |              |                        |
| ОМЧ  | 0   | КОЕ/мл       | МУК 4.2.1018-01        |
| Общие колиформные бактерии   | Не обнаружено в 100 мл  | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01        |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)                          | Не обнаружено в 100 мл  | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01        |
| Колифаги   | Не обнаружено в 100 мл  | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01        |

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Кашицына М. В.**  
**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

*Протокол № 4508 от 09.12.2020*

*Стр.2 из 2*